



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA SUSTITUCIÓN DEL APARATO DE CLIMATIZACIÓN DE LA PLANTA BAJA DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA, SITO EN C/ SOTO MANCERA, Nº 8**

- Desmontaje de enfriadora instalada actualmente en la Concejalía de Cultura.
- Instalación de aparato de climatización que reúna las siguientes características:

Alimentación eléctrica	V.F.HZ	380-415 V (3 fases - 50Hz)	
<b>POTENCIA</b>			
Capacidad refrigeración	Capacidad	Kw	30
	Consumo	W	10000
	Corriente	A	16,3
	EER	-	3
Capacidad calefacción	Capacidad	Kw	32
	Consumo	W	9800
	Corriente	A	16
	COP	-	3,27
<b>RENDIMIENTO</b>			
Caudal de aire		M3/h	12000
Caudal de agua		M3/h	5,2
Presión sonora		dB(A)	65
Temperatura ambiental	Refrigeración	ºC	-10 / 46
	Calefacción	ºC	-10 / 21
Temperatura funcionamiento agua	Refrigeración	ºC	5 - 17
	Calefacción	ºC	45 - 50
Refrigerante	Tipo	-	R410A
	Cantidad de carga	Kg	7
Ventiladores		Unidades	1
<b>PESO</b>			
Peso neto / bruto		Kg	375 / 400
<b>CONEXIONES</b>			
Cableado eléctrico	Alimentación	Mm2	10 x 4 + 10 x 1
	Comunicación	Mm2	0,75x3 core
Tubería entrada y salida	Agua	Pulg.	1-1/2"